

ANALYSERAPPORT
9594/10

 Esbønderup Vandværk v/ Kasserer Allan Sørensen
 Stubmarken 44, Esbønderup
 3230 Græsted

 Udskrevet: 09-04-2010
 Version: 1
 Udtaget: 23-03-2010 12.00
 Modtaget: 23-03-2010
 Påbegyndt: 23-03-2010
 Udtaget af: LAB/JBE

Drikkevand

Sagsnummer: Esbønderup Vandværk
Kunde: Esbønderup Vandværk v/ Kasserer Allan Sørensen, Stubmarken 44, Esbønderup, 3230 Græsted

Prøvested: Esbønderup Vandværk, Gydevej 11-15, 3230 Græsted
 Esbønderup Vandværk
 Afgang værk

Prøvetype: Organiske mikroforureninger

RESULTATER FOR PRØVE 9594/10

Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi	Afgang værk
Purge & Trap, drikkevand	i.p.		GC/MS, P&T, AK152		
Benzen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	1	
Toluen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152		
Ethylbenzen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152		
Xylener	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152		
Naphtalen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	2	
Trichlormethan (Chloroform)	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	1	
1,1,1-trichlorethan	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	1	
Tetrachlormethan	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152		
Trichlorethylen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	1	
Tetrachlorethylen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	1	
1,2-dichlorethan	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	1	
Pesticider, vand pakke 1+2+4	påvist		LC-GC/MS/SIM AK. 78		
Mechlorprop(MCPP)	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK: 78	0.1	
MCPA	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Dichlorprop(2,4-DP)	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
2,4-D	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
DNOC	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Simazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Atrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Dinoseb	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Dichlobenil	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
4-Chlorprop (4-CPP)	# <0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Dicamba	# <0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
2,6-Dichlorprop (2,6-DCPP)	# <0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Methabenzthiazuron	# <0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Desisopropylatrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Desethylatrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Hydroxyatrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Hydroxy-terbutylazin	# <0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Terbutylazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	0.041	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	

2,4,5-T	#	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1
Propyzamid	#	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1
Trifluralin	#	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1
Bentazon		<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1
Isoproturon		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1
Linuron		<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1
Pendimethalin		<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1
Diuron		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1
Metamitron		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1
Chloridazon		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1
Hexazinon		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1
Cyanazin		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1
Dimethoat		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1
Desethylterbutylazin		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1
4-chlor-2-methylphenol	#	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 158	0.1
2,4-dichlorphenol	#	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 158	0.1
Pentachlorphenol	#	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 158	0.1

KOMMENTARER

Ingen kommentar



Jens Rasmussen

Kopi sendt til:

Gribskov Kommune Vedr. vandforsyninger, Græsted Stationsvej 8, 3230 Græsted
 Sundhedsstyrelsen, Borups Allé 177, 4., 2400 København NV